

### (1) 节能验收意见表

验收项	验收结果
项目建设方案	通过验收
主要用能设备	通过验收
节能技术和管理措施	通过验收
计量器具配置	通过验收
综合能源消费量	通过验收
能效指标（单位产品能耗）	通过验收
其他	/

**意见及建议：**

**一、验收结论：**

项目建设内容、能源消费指标与节能审查基本相符，各项节能措施基本得到落实，达到节能验收要求。


根据《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》，节能验收小组一致意见为：  
通过验收。

**二、存在问题**

- 1、项目能源计量器具二级、三级配置率不高，应进一步完善。
- 2、项目设备中部分电机对标《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020），设备能效低于新标准规定的三级能效，建议企业逐步完成低能效电机的更新工作。

验收单位（签章）：潍坊华鲁绿色低碳技术促进中心

验收组长（签字）：



2024年8月22日